

COTSUEL

Résumé de conclusion*

Installations électriques des lieux de travail **

Activité

Délib. 51 CP	NF C 15-100	Prescriptions	C	NC
17, 18, 19	41 - An. A et B	Isolation, enveloppe, éloignement	☐	☐
32,33,34	312	Schéma des liaisons à la terre TN ☐ TT ☐ IT ☐	☐	☐
14	411	Résistance de la prise de terre des masses BT : Ω	☐	☐
12, 13	411 - 414, 542 à 544	Prise de terre, conducteurs de protection, LEP	☐	☐
32	411.4, 531 - 612	Schéma TN-C, TN-S, TN-C-S : conditions de mise en œuvre, protection à max. de courant, DDR, continuité des PE	☐	☐
33	411.5 - 412, 531 - 612	Schéma TT : DDR à l'origine, classe II ou équivalent, type DDR, courant différentiel-résiduel assigné, continuité des PE, etc.	☐	☐
34	411, 531 - 612	Schéma IT : Conditions de mise en œuvre, protection à max. de courant, DDR, continuité des PE, CPI, limiteur de surtension	☐	☐
38	411.3.3 - 415.1	Protection complémentaire : DDR 30 mA	☐	☐
40	411	Installation à courant continu	☐	☐
36	412	Protection par isolation double ou renforcée	☐	☐
	413	Protection par séparation électrique	☐	☐
7	414	TBTS-TBTP-TBTF	☐	☐
35	415	Liaison équipotentielle supplémentaire	☐	☐
5	442 - 528	Voisinage entre installations de domaines de tension différents	☐	☐
41	423	Échauffement du matériel	☐	☐
	430 à 436, 533	Protection contre les surcharges et/ou courts-circuits - PdC - adéquation du matériel par rapport aux surintensités	☐	☐
9	462 - 536	Sectionnement	☐	☐
10	463 - 536	Coupure d'urgence	☐	☐
	521 - 527, 528 - 529	Mode de pose des canalisations	☐	☐
6	514	Identification des circuits et des appareillages	☐	☐
19	514	Identification et repérage des canalisations enterrées	☐	☐
5	512	Conception et mise en œuvre en fonction de la tension	☐	☐
22	512 - 522, Partie 7	Adéquation des matériels aux conditions d'influences externes - Installations et locaux particuliers	☐	☐
44	421 - 422, 424	Locaux et emplacements à risques d'incendie et d'explosion	☐	☐
22 à 27	781	Locaux de service électrique	☐	☐
4		Conformité des matériels BT ayant une fonction de sécurité	☐	☐
15		Installation d'éclairage de sécurité	☐	☐

Intervention effectuée le :

Par :

Signature du vérificateur et cachet de l'organisme :

(1) en cas de pluralité d'installateurs, mentionner leurs noms et adresses sur l'annexe précitée et établir un rapport pour chacun d'entre eux.